

*Technische Einrichtungen***Rauchwarnmelder****Jährliche Wartung**

Arbeitsaufwand:

Ort: Saal

HINWEIS: Vor Wartung der Rauchwarnmelder die im Gebäude anwesenden Personen informieren. Diesen Test nur mit passendem Gehörschutz durchführen.

- Kontrollieren, ob alle Defekte, die im Prüfprotokoll protokolliert worden sind, behoben wurden.
- Überprüfen, ob die Raucheindringöffnungen frei sind (z.B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube).
- Reinige alle Rauchmelder nach Herstellerangaben.
- Kontrollieren, ob eine funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt.
- Sich versichern, dass die Umgebung von 0,5 m um den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z.B. Einrichtungsgegenstände) ist.
- Die Funktion des Rauchwarnmelders überprüfen, indem man den Testknopf betätigt.
- Die Ergebnisse im Prüfprotokoll notieren.

Bei vernetzten Rauchwarnmeldern:

- Kontrollieren ob alle Rauchwarnmelder bei der Testauslösung reagieren

Alle zehn Jahre:

- **Die vorhandenen Rauchwarnmelder durch neue ersetzen.**

HINWEIS AN DIE ÄLTESTEN:

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die obenstehende Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen.

Falls es zu der obenstehenden Tätigkeit Sicherheitshinweise in *Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung* (DC-82) gibt, sind diese dem Betreffenden ebenfalls mitzuteilen. Falls nötig, können die entsprechenden Seiten zur Verfügung gestellt werden.