

Elektroverteilung

Fehlerstromschutzschalter Testauslösung***Monatliche Wartung***

Arbeitsaufwand:

Ort:

ACHTUNG: Zuerst alle sensiblen Geräte, wie WLAN-Router, Elektronik Heizung, Telefonanlage, Computer und Drucker ausschalten.

- Den „Test“-Knopf aller Fehlerstromschutzschalter in der Haupt- und Unterverteilung betätigen und die korrekte Auslösung überprüfen.
- ca. 10-15 Sekunden warten, damit alle sensiblen Geräte beim Wiedereinschalten nicht beschädigt werden.
- Den Fehlerstromschutzschalter anschließend wieder in seine Betriebsstellung zurücksetzen.
- Nach Abschluss des Tests sicherstellen, dass alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren (z. B. Netzwerkkomponenten).

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!