

Sanitär

Spülen aller Trinkwasserentnahmestellen**Wöchentliche Wartung**

Arbeitsaufwand:

Ort: gesamter Saal

HINWEIS: Bei allen Entnahmestellen **die länger als eine Woche nicht** benutzt werden, muss die Leitung gespült werden.

- 1x wöchentlich für mindestens 1 Minute das Kaltwasser (KW) an allen Entnahmestellen laufen lassen
 - o Waschbecken KW-Leitung
 - o Spülkasten einmal betätigen
 - o Ventile (bei nicht angeschlossenen Leitungen mit Schlauch und Eimer spülen - 5 Liter genügen)
- 1x wöchentlich für mindestens 10 Sekunden das Warmwasser (WW) an allen Entnahmestellen laufen lassen
 - o Waschbecken WW-Leitung
 - o Ventile (bei nicht angeschlossenen Leitungen mit Schlauch und Eimer spülen - 5 Liter genügen)

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!