

Heizungsanlage

Gasinstallation - Sichtprüfung**Jährliche Wartung**

Arbeitsaufwand:

Ort: Heizungsraum / Putzraum

HINWEIS: Der Zuständigkeitsbereich des Gasversorgungsunternehmens endet mit der Hauptabsperreinrichtung. Ab der Hauptabsperreinrichtung liegt die Verantwortung für die Gasinstallation in den Händen des Betreibers.

- Führe eine Sichtprüfung des Hausanschlusses, der Hauptabsperreinrichtung, des Gas-Druckregelgeräts und des Gaszählers durch. Eventuelle Mängel oder Störungen sind dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.
- Führe eine Sichtprüfung der Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen durch. Prüfe auf Zustand und Korrosionserscheinungen, Befestigung, mechanische Beanspruchung und vorhandene Lüftungsöffnungen.
- Führe eine Sichtprüfung aller Absperreichrichtungen durch. Prüfe auf Zustand und äußerliche Korrosion, Zugänglichkeit. (z.B. dass keine Gegenstände vor der Absperreichrichtungen gelagert sind)
- Prüfe ob alle Gasleitungen durchgängig gelb gestrichen sind oder als solches durch Hinweisaufkleber gekennzeichnet sind.
- Kontrolliere die Verbrennungsluftöffnungen (Luftöffnung nach außen) auf bauliche Veränderungen, z.B. nachträglicher Einbau fugendichter Fenster und Türen, oder dass die Öffnungen nicht durch Materialien wie Glaswolle oder ähnliches verstopft sind.

Gasbetriebene Geräte:

- Führe eine Sichtprüfung der Haushaltskleingeräte durch. Kontrolle des Anschlussschlauches, d.h. Knick- oder thermische Belastung, außerordentliche Veränderung, Verschmutzung des Brenners.
- Führe bei Betrieb eine optische Kontrolle und eine Geruchskontrolle der Gasgeräte auf Abgasaustritt durch.

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!