

Elektroverteilung

Fehlerstromschutzschalter Testauslösung***Monatliche Wartung***

Arbeitsaufwand:

Ort: Saal

ACHTUNG: Zuerst alle sensiblen Geräte, wie WLAN-Router, Elektronik Heizung, Telefonanlage, Computer und Drucker ausschalten.

- Den „Test“-Knopf aller Fehlerstromschutzschalter in der Haupt- und Unterverteilung betätigen und die korrekte Auslösung überprüfen.
- ca. 10-15 Sekunden warten, damit alle sensiblen Geräte beim Wiedereinschalten nicht beschädigt werden.
- Den Fehlerstromschutzschalter anschließend wieder in seine Betriebsstellung zurücksetzen.
- Nach Abschluss des Tests sicherstellen, dass alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren (z. B. Netzwerkkomponenten).
- Die Ergebnisse im Prüfprotokoll notieren.

HINWEIS AN DIE ÄLTESTEN:

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die obenstehende Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen.

Falls es zu der obenstehenden Tätigkeit Sicherheitshinweise in <i>Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung</i> (DC-82) gibt, sind diese dem Betreffenden ebenfalls mitzuteilen. Falls nötig, können die entsprechenden Seiten zur Verfügung gestellt werden.
--
