

*Technische Einrichtungen***Rauchwarnmelder****Jährliche Wartung**

Arbeitsaufwand:

Ort: gesamter Saal

HINWEIS: Vor Wartung der Rauchwarnmelder die im Gebäude anwesenden Personen informieren. Diesen Test nur mit passendem Gehörschutz durchführen.

- Kontrollieren, ob alle Defekte, die im Prüfprotokoll protokolliert worden sind, behoben wurden.
- Überprüfen, ob die Raucheindringöffnungen frei sind (z.B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube).
- Reinige alle Rauchmelder nach Herstellerangaben.
- Kontrollieren, ob eine funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt.
- Sich versichern, dass die Umgebung von 0,5 m um den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z.B. Einrichtungsgegenstände) ist.
- Die Funktion des Rauchwarnmelders überprüfen, indem man den Testknopf betätigt.
- Die Ergebnisse im Prüfprotokoll protokollieren.

Bei vernetzten Rauchwarnmeldern:

- Kontrollieren ob alle Rauchwarnmelder bei der Testauslösung reagieren

Alle zehn Jahre:

- **Die vorhandenen Rauchwarnmelder durch neue ersetzen.**

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!